

FM8TWD5 (電池用) 改装手順

同様の手順で改装できる 小便器洗浄システム

- ・TOTO TEA150 (正方形)
- ・TOTO TEA150D (正方形)

改装前に以下の点を 踏まえてください。

- ・故障部分はセンサ部ユニット(基板部分)もしくは電磁弁で、バルブ部分は問題ない。
- ・埋め込み部のバルブ本体、洗浄管、継手部分で漏水や破損は見られない。
- ・埋め込み部のバルブ本体の止水栓で止水、通水が問題なくできる。

注意

- ・電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。
- ・取替作業前に必ず元電源のブレーカーを切ってください。
- ・壁内配管部の劣化、漏水等がないか事前に充分ご確認ください。
- また、設置後も定期的な漏水チェックを推奨いたします。



株式会社ミナミサワ

〒381-0044 長野県長野市中越 1-2-22

Tel. 0120-786-800 Fax. 0120-263-403

<p>1 改装前</p>  <p>元電源のブレーカーを切る。</p>	<p>2 光電センサーを取り外す</p>  <p>光電センサーに接続されている100V電源の端子を取り外す。</p>	<p>3 止水栓を閉める</p>  <p>マイナスドライバーで止水栓(開閉ネジ)を閉める。 ※内部に漏水がないか確認してください。</p>	<p>4 端子の絶縁処理</p>  <p>取り外した端子を絶縁処理する。</p>	<p>5 フタを外す</p>  <p>8mmの六角レンチでピストンバルブのフタを外す。</p>
<p>6 ピストンバルブの取り外し</p>  <p>ピストンバルブと中に残った部品を全て取り外す。</p>	 <p>中に何も入っていないことを確認してください。</p>	<p>7 電磁弁を取り外す</p>  <p>電磁弁を固定している4カ所のビスをはずす。※取り外したネジは手順9で使しますので紛失しないでください。</p>	<p>8 プランジャー部の取り外し</p>  <p>ラジオペンチでプランジャー部を取り外す。</p>	<p>9 封水パーツの取り付け</p>  <p>矢印を上にして封水パーツを取り付け、手順7で取り外した取付ネジで固定する。</p>
<p>10 固定金具の取り付け</p>  <p>電磁弁に固定金具を取り付ける。</p>	<p>11 電磁弁の取り付け</p> <p>11-1</p>  <p>バルブ本体のシリンダーに電磁弁を差し込む。</p> <p>11-2</p>  <p>六角レンチを固定金具に差し込み、時計回りで奥までしっかりとねじ込む。</p>	<p>12 止水栓を開ける</p>  <p>止水栓を開け、漏水がない事を確認してください。</p>	<p>13 電池ボックスを収める</p>  <p>電池ボックスに単二アルカリ乾電池を入れ、壁内に収める。</p>	
<p>14 ケーブルの接続</p>  <p>電磁弁ケーブルと電源線をセンサーユニットに接続する。</p>	<p>16 完成</p>  <p>枠にセンサーを取り付ける。</p>			