



【FM8TWA3】電磁弁取り付け時の注意事項

TEA99/100（正方形タイプ）改装の際、電磁弁のコネクターが下記のように下向きにある場合、電磁弁とセンサーユニットが干渉する場合があります。

※現場の壁の厚さが少ない場合に起きる現象です。



コネクターがこの位置だとセンサーユニットと干渉する場合があります。

対処方法

干渉してしまう場合は、コネクターの位置が矢印で示す位置になるよう電磁弁を少し回転させてください。



〈電磁弁を増し締めする場合〉

※きつく締め込まれ、増し締め出来ない場合は無理に締め込まないでください。

もしくは



〈電磁弁を戻す場合〉

※矢印の位置まで戻す程度であればパッキンが効いているため漏水しません。